

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел.58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 "Карн"

E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemt看.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел/факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05

E-Mail: gpnvк@mail.ru

г. Новокузнецк, проезд Вологодского,1

(место составления акта)

" 22 " июня 20 20 г.

(дата составления акта)

17.00

(время составления акта)

Предписания № 215/1/159

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа №97»»

Директор Кордешовой Екатерине Александровне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 215 от «23» апреля 2020 года главного государственного инспектора г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору Степанчука Андрея Сергеевича, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «17» июня 2020г. до 17 час. 00 мин. «22» июня 2020г. проведена проверка: государственным инспектором г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору Ковалёвым Евгением Витальевичем, здания и территории МБОУ «СОШ №97» расположенных по адресу: 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Покрышкина,18.

(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовала: Директор Кордешова Екатерина Александровна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Дверь склада продуктов в столовой не обеспечивает предел огнестойкости EI 30.	п.3 ст.4 пп.1, п.1 ст.6.. № 123-ФЗ от 22.07.08 г.; п.5.2.6. СП 4.13130.2013.	01.02.2021	
2.	Автоматическая установка пожарной сигнализации находится частично в нерабочем состоянии (не	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства	01.02.2021	

	рабочие извещатели указаны в приложении в акту работоспособности)	Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;		
3.	Руководитель не обеспечил соблюдение сроков своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	п. 70,470 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;	01.02.2021	


Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: - руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - руководители органов местного самоуправления; - собственники имущества; - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции; - иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новокузнецка
Новокузнецкого района по пожарному надзору
Ковалёв Евгений Витальевич
(должность, фамилия, инициалы должностного лица надзорного органа)

«22» июня 2020г.



М.П. (подпись)

Предписание для исполнения получил (а):
Директор Кордешова Екатерина Александровна
(должность, фамилия, инициалы)

«22» июня 2020г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:
(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)