



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ**

650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел.58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 “Карн”

E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemt看.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА**

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел/факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05

E-Mail: gpnvk@mail.ru

г. Новокузнецк, проезд Вологодского,1

(место составления акта)

“ 09 ” марта 20 21 г.

(дата составления акта)

16.00

(время составления акта)

Предписание № 111/1/71

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа №97»»**

Директор Кордешовой Екатерине Александровне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество

(последнее - при наличии индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения №111 от «02» февраля 2021 года главного государственного инспектора Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору Степанчука Андрея Сергеевича, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин «08» февраля 2021г. до 16 час. 00 мин. «09» марта 2021г.;проведена внеплановая проверка: государственным инспектором Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору Ковалёвым Евгением Витальевичем, здания и территории, расположенного по адресу: 654000, Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, ул. Покрышкина,18;

(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовал: Директор Кордешова Екатерина Александровна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Автоматическая установка пожарной сигнализации находится частично в нерабочем состоянии (не	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2021	

	рабочие извещатели указаны в приложении в акту работоспособности)	(утверждённые Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.);		
--	---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: - руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - руководители органов местного самоуправления; - собственники имущества; - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции; - иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Новокузнецкого
Городского округа и Новокузнецкого муниципального
района по пожарному надзору
Ковалёв Евгений Витальевич
(должность, фамилия, инициалы должностного лица надзорного органа)

«09» марта 2021г.



Предписание для исполнения получил (а):
Директор Кордешова Екатерина Александровна
(должность, фамилия, инициалы)

«09» марта 2021г.

Кордешова
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:
(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)